

Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego Jarosławiec gm. Sitno

Budowa: **Oświetlenie uliczne w m.Jarosławiec przy drodze gminnej.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Linia kablowa oświetlenia ulicznego „Jarosławiec PGR 2” w Jarosławcu**

Lokalizacja: **Jarosławiec gm. Sitno**

Kod CPV: **45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych**

45314310-7 Układanie kabli

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Inwestor: **Gmina Sitno**

Sitno 73

22-424 Sitno

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa oświetlenia ulicznego Jarosławiec gm. Sitno		
1	Grupa	Linia kablowa oświetlenia " Jarosławiec PGR 2" w m. Jarosławiec		
1.1	Element	Montaż słupów i lamp oświetleniowych (4 szt.)		
1.1.1	KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300`kg, stalowy wysięgnikowy 10 m	szt	4
1.1.2	KNNR 5/1002/2	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30`kg	szt	4
1.1.3	KNNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe, przewód do lampy YKSY 3x1,5 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		słup 10 m+ wysięgnik; razem 11m 11*4 44,000000		
		RAZEM: 44,000000	m-1 przew	44,00
1.1.4	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie	szt	4
1.1.5	KNNR 510/1001/1	Montaż złączy bezpiecznikowych słupowych bezpiecznikowych oraz złączy z ogranicznikiem przepięć R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	4
1.2	Element	Roboty kablowe; kabel YAKXS 4x35mm2 o łącznej długości L= 143mb		
1.2.1	KNNR 5/722/3	Przewierthy ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC do Fi`100`mm	m	10,00
1.2.2	KNNR 5/701/4	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Długość trasy - 117mb (117-10)*0,8*0,4 34,240000		
		przewiert -10m		
		RAZEM: 34,240000	m3	34,24
1.2.3	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4`m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		117-10 107,000000		
		RAZEM: 107,000000	m	107,00
1.2.4	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi`140`mm	m	4,0
1.2.5	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0`kg/m, przykrycie folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wykopy 117m (117-14)+(117-14)*0,3/100 103,309000		
		osłony kabli-14m		
		RAZEM: 103,309000	m	103,31
1.2.6	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0`kg/m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		osłony SRS 10 10,000000		
		osłony DVK 4 4,000000		
		RAZEM: 14,000000	m	14,00
1.2.7	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0`kg/m - Analogia wprowadzenie do słupa i szafki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4*3*2 24,000000		
		RAZEM: 24,000000	m	24,00
1.2.8	KNNR 5/702/4	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wykopy pomniejszone o przewierthy (117-10)*0,6*0,4 25,680000		
		RAZEM: 25,680000	m3	25,68
1.2.9	KNNR 510/603/7	Obróbka na sucho kabli do 1`kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50`mm2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	5
1.2.10	KNNR 5/605/1	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II - bednarka oc Fe/Zn 25x4mm	m	12,0
1.2.11	KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III -pręt oc. fi -18mm	m	12,0
1.3	Element	Montaż szafki oświetleniowej SOU		
1.3.1	KNNR 5/403/3	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - Montaż szafki oświetleniowej SOU	szt	1
1.3.2	KNNR 5/605/1	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II - bednarka oc Fe/Zn 25x4mm	m	6
1.3.3	KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III -pręt oc. fi -18mm	m	6
1.3.4	KNNR 5/1304/5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt	1
1.3.5	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4	Element	Linia oświetleniowa - badania i pomiary		
1.4.1	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1
1.4.2	KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	szt	1
1.4.3	KNNR 5/1304/5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt	1
1.4.4	KNNR 5/1304/4	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny	szt	3
1.4.5	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	5,00
1.4.6	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	1,00
1.5	Element	Koszty dodatkowe związane z budową oświetlenia.		
1.5.1	Kalkulacja indywidualna	Pomiary geodezyjne łącznie R = 0,000 M = 0,000 S = 0,000	szt	1,00
1.5.2	Kalkulacja indywidualna	Dopuszczenia do urządzeń PGE Dystrybucja S.A. R = 0,000 M = 0,000 S = 0,000	szt	1,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej II	r-g	16,02		
2.	Elektromonter grupa II	r-g	78,72		
3.	Robotnicy	r-g	34,87		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			129,61		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	AROT DVK 75-NIEBIESKI L=6 RURA KARBOWANA	metr	4,00		
2.	AROT SRS 50-NIEBIESKI L=6 RURA GŁADKOŚCIENNA	metr	10,00		
3.	Bednarka ocynkowana 25x4mm	m	18,00		
4.	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II	m2	43,39		
5.	Fundament prefabrykowany pod słup	szt	4,00		
6.	Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4 x 35mm2	m	143,38		
7.	Końcówka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na żyłach Al, 35 mm2	szt	5,00		
8.	Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	26,00		
9.	Oprawa uliczna LED, mocowana na słupie z kloszem z tworzywa, moc 42W, IP-66, IK-08, kl. ochr II ; oprawa z redukcją mocy	szt	4,00		
10.	Oznaczniki ASTE-FASTENER	szt	26,00		
11.	Piasek naturalny	m3	8,49		
12.	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	m	44,00		
13.	REC 50 Termokurczliwe kształtki uszczelniające typu „End-Cap”	sztuka	2,00		
14.	REC 75 Termokurczliwe kształtki uszczelniające typu „End-Cap”	sztuka	4,00		
15.	Słup stalowy oświetlenia ulicznego, wysięgnikowy o wysokości 10 m	szt	4,00		
16.	Szafka oświetleniowa kablowa SOU z fund. 2-obwodowa - wykonanie wg projektu	kpl	1,00		
17.	Uziom prętowy, ze stali ocynkowanej 17,2mm	m	18,00		
18.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	4,35		
19.	Wysięgnik rurowy stalowy jednoramienny o wysięgu 1.5 m	szt	4,00		
20.	Złącze słupowe 1-bezpiecznikowe IZK	sztuka	2,00		
21.	Złącze słupowe z ogranicznikiem przepięć	sztuka	2,00		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)	m-g	0,63		
2.	Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW (50 KM) (1)	m-g	2,05		
3.	Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) z lemieszem spycharkowym	m-g	5,02		
4.	Podnośnik montażowy PHM na samochodzie - kpl.(2)	m-g	1,80		
5.	Przyczepa dłużykowa do samochodu do 4,50 t	m-g	1,60		
6.	Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	0,63		
7.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,40		
8.	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	1,71		
9.	Środek transportowy (1)	m-g	4,43		
10.	Wibromłot elektryczny 3 kW	m-g	3,69		
11.	Żuraw samochodowy 4 t (1)	m-g	5,50		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			27,46		

Zestawienie materiałów inwestora

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
-----	-----------------	----	-------

Dodatki

Nr	Podstawa	Opis	Wartość
Suma wartości dodatków			

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Budowa oświetlenia ulicznego Jarosławiec gm. Sitno Koszty pośrednie: $K_p = 30,00\%R + 30,00\%S$ Zysk: $10,00\%R + 10,00\%S + 10,00\%K_p(R) + 10,00\%K_p(S)$ VAT: 23,00%	
1	Linia kablowa oświetlenia " Jarosławiec PGR 2" w m. Jarosławiec	
1.1	Montaż słupów i lamp oświetleniowych (4 szt.)	
1.2	Roboty kablowe; kabel YAKXS 4x35mm² o łącznej długości L= 143mb	
1.3	Montaż szafki oświetleniowej SOU	
1.4	Linia oświetleniowa - badania i pomiary	
1.5	Koszty dodatkowe związane z budową oświetlenia.	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Budowa oświetlenia ulicznego Jarosławiec gm. Sitno netto	