


LEGENDA	
	Złącze kontrolne
	Proj. instalacja odgromowa drutem FeZn fi 8
	Proj. uziom otokowy bednarką FeZn 25x4mm
	Panel fotowoltaiczny 380W
Uwagi	
1. Złącza kontrolne montować w puszkach probierczych w elewacji budynku	
2. Uziom otokowy prowadzić min. 1m od budynku min. 0,5m pod ziemią.	
3. Instalacje odgromową budynku połączyć z instalacją odgromową instalacji fotowoltaicznej.	

 <div>INŻ. BUD. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE ul. WIRA BARTOSZEWSKIEGO 16/5, BIŁGORAJ 23-400 BIŁGORAJ tel. 510-470-464, e-mail: inzbud.biuro@gmail.com</div>			
Nazwa i adres obiektu:	Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne dz. nr 1805 w miejscowości Jarosławiec, gm. Sitno	Branża:	ELEKTRYCZNA
Inwestor:	Gmina Sitno Sitno 73, 22-424	Data:	LISTOPAD 2023
Przedmiot rysunku:	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA I ODGROMOWA	Skala:	1:100
Projektant:	mgr inż. Michał Markowicz upr. LUB/0072/PWBE/15	Podpis:	E 5
Sprawdzający:	mgr inż. Mariusz Kowal upr. LUB/0118/PWBE/17	Podpis:	